



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Владимирской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности, Главного управления МЧС России по Владимирской области  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Киржачскому районам

601650, г. Александров, ул. Красный переулок, д.4<sup>а</sup>, тел. (9244) 2-06-82

OGPNalexandrov@yandex.ru

**Предписание № 161/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Владимирской региональной общественной благотворительной организации

«Нечаянная радость»

ИНН 3316999000, ОГРН 1113300000604

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инди-  
видуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам УНД и ПР – Заместителя главного государственного инспектора Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору Темникова Андрея Владимировича от «11» октября 2023 года № 161, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» октября 2023 г., с 10 час. 00мин. до 13 час. 00мин.; «26» октября 2023 г., с 11 час. 00мин. до 12 час. 00мин., продолжительностью 4 часа 00 минут, проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Киржачскому районам управления надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по Владимирской области Рыжовой Оксаной Михайловной в отношении Владимирской региональной общественной благотворительной организации «Нечаянная радость», ИНН 3316999000, ОГРН 1113300000604., расположенного по адресу: 601019, Владимирская область, Киржачский район, деревня Ельцы, Лесная ул., д. 12а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)  
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с председателем правления ВРОБО "Нечаянная Радость" Серавкиной Мариной Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС) с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	К отделке декоративно - отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты отсут-	ст. 1,4,6,134 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требо-	До 11.10.2024г	

	<p>ствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций и материалов.</p>	<p>ваниях пожарной безопасности».</p> <p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.</p>		
2.	<p>Дверь эвакуационного выхода, которая расположена на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.</p>	<p>ст. 1,4,6,89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 27д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479,</p> <p>СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы</p>	<p>До 11.10.2024г</p>	
3.	<p>Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключен-</p>	<p>п. 48 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Пра-</p>	<p>До 11.10.2024г</p>	

	ными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	вительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479		
4.	Не выполнена молниезащита здания (сооружения) и оборудования.	ст. 1,4,6,50 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 11.10.2024г	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.  Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.	п. 50 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479	До 11.10.2024г	
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (электрощитовая, гладильная, склад).	ст. 1,4,6,88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 11.10.2024г	

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нор-

мативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по  
Александровскому и Киржачскому районам  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Владимирской области  
капитан внутренней службы  
Рыжова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«26» 10 2023 г.



Предписание для исполнения получил:

Сергей  
(подпись)  
«26» 10 2023 г.

Председатель правления  
(должность, фамилия, инициалы)  
Сербасова Л.В.

